

Bloque	Piscina	pH	Cloro	COMENTARIOS
1	1013	7.6	1	-Suenan mucho la bomba de filtración
1	1014	7.5	0.9	
2	1023	7.3	1.2	Manómetro de presión no funciona.
2	1024			NO RECEPCIONADA. NO FUNCIONA
3	1033			NO RECEPCIONADA. VACIA
3	1034			NO RECEPCIONADA. VACIA
4	1043	7.5	1.3	
4	1044	7.4	1.2	
5	1053	7.2	1	
5	1054	7.5	0.9	
6	1063	7.8	1.7	-
6	1064	7.6	1.6	-
7	1073	7.9	0.9	
7	1074	8	1.8	Le cuesta recuperar, no parece filtrar bien a pesar de lavados filtro
8	1083	7.5	1	
8	1084	7.5	1.1	
9	1093	7.4	1.3	
9	1094	7.6	1.2	
10	1101			NO RECEPCIONADA. VACIA
10	1102			NO RECEPCIONADA. VACIA
11	1113	7.4	1.2	
11	1114			INUNDADO CASETÓN. NO FUNCIONA NI SE PUEDE MANTENER
12	1123			INUNDADO CASETÓN. NO FUNCIONA NI SE PUEDE MANTENER
12	1124			NO RECEPCIONADA. NO FUNCIONA
13	1133			NO RECEPCIONADA. NO FUNCIONA
13	1134			NO RECEPCIONADA. NO FUNCIONA
14	1143			NO RECEPCIONADA. NO FUNCIONA
14	1144			NO RECEPCIONADA. NO FUNCIONA
15	1153			NO RECEPCIONADA. NO FUNCIONA
15	1154			NO RECEPCIONADA. NO FUNCIONA
16	1163			NO RECEPCIONADA. NO FUNCIONA
16	1164			NO RECEPCIONADA. NO FUNCIONA
23	1193			-se recpciona 18 de septiembre
24	1203			-se recpciona 18 de septiembre
25	1213			-se recpciona 18 de septiembre
26	1223	7.3	0.5	
27	1233	7.4	0.6	
28	1243	7.4	0.4	
29	1253	8.6	0.8	
30	1263	8.5	0	- se recepciona 17 septiembre en muy mal estado. Goteo de válvula selectora. peligro inundación casetón
31	1271			NO RECEPCIONADA. NO FUNCIONA
31	1272			NO RECEPCIONADA. NO FUNCIONA
32	1281			NO RECEPCIONADA. NO FUNCIONA
32	1282			NO RECEPCIONADA. NO FUNCIONA
33	1293			NO RECEPCIONADA. NO FUNCIONA
34	1303			NO RECEPCIONADA. NO FUNCIONA
35	1313			NO RECEPCIONADA. NO FUNCIONA
36	1323	7.7	1.3	
50	1461			NO RECEPCIONADA. NO FUNCIONA
50	1462			NO RECEPCIONADA. NO FUNCIONA
51	1471			NO RECEPCIONADA. NO FUNCIONA
51	1472			NO RECEPCIONADA. NO FUNCIONA
	Principal	8	1.1	Alguien puso llenado con manguera y la piscina ha estado tirando agua