

Bloque	PISCINA	COMENTARIO
1	1013	Suena mucho la bomba
1	1014	
2	1023	medio vacia. No funciona
2	1024	medio vacia. No funciona
3	1033	NO RECEPCIONADA
3	1034	NO RECEPCIONADA
4	1043	
4	1044	
5	1053	
5	1054	NO FUNCIONA BOMBA
6	1063	
6	1064	
7	1073	
7	1074	No filtra bien
8	1083	
8	1084	No filtra bien
9	1093	
9	1094	
10	1101	
10	1102	
11	1113	
11	1114	
12	1123	
12	1124	fuga en bomba. PARADA
13	1133	NO FUNCIONA
13	1134	APAGADA SIN MOTIVO APARENTE
14	1143	
14	1144	
15	1153	BOMBA HACE MUCHO RUIDO. VA A ROMPER
15	1154	
16	1163	
16	1164	
21	1173-A	NO FUNCIONA. CASETON INUNDADO.
21	1173-B	HACE FALTA TARJETA ACCESO
22	1183-A	
22	1183-B	
23	1193	No se puede cortar reloj (aprox. entre 9 y 12 mañana)
24	1203	
25	1213	
26	1223	NO FUNCIONA
27	1233	
28	1243	
29	1253	
30	1263	
31	1271	NO RECEPCIONADA
31	1272	NO RECEPCIONADA
32	1281	NO RECEPCIONADA
32	1282	NO RECEPCIONADA
33	1293	TIENE ALGÚN PROBLEMA EN ASPIRACIÓN LIMPIAFONDOS
34	1303	INUNDADA. NO FUNCIONA
35	1313	RECEPCIONADA INUNDADO CASETON (alguien manipuló válvulas) sigue s
36	1323	
37	1333	
38	1343	La acometida pierde agua. URGENTE REPARAR
39	1353-A	
39	1353-B	PENDIENTE RECEPCION-FALTA BOMBA
40	1363-A	NO RECEPCIONADA
40	1363-B	NO RECEPCIONADA
41	1373	NO RECEPCIONADA
42	1383	NO RECEPCIONADA
43	1393	SE REQUIRIÓ SU RECEPCIÓN: agua irrecuperable y maquinaria inservibl
44	1411	NO RECEPCIONADA
45	1412	NO RECEPCIONADA
46	1423	NO RECEPCIONADA
47	1433	NO RECEPCIONADA
48	1443	NO RECEPCIONADA
49	1453	NO RECEPCIONADA
50	1461	NO RECEPCIONADA
50	1462	NO RECEPCIONADA
51	1471	NO RECEPCIONADA
51	1472	NO RECEPCIONADA
	Infantil	FALTA ACABAR INSTALACIONES
	Piscina Infinity	VACIA. EN REPARACIÓN
	Principal Hotel	EN REPARACIÓN