

Bloque	PISCINA	COMENTARIO
1	1013	ESTUVO ROTA MUCHO TIEMPO. SE ACABA DE PONER EN MARCHA. MUY SUCIA
1	1014	
2	1023	Bomba Ph no enciende. En proceso recuperación
2	1024	
3	1033	Recepcionada. Sucia pero en proceso de recuperación
3	1034	Recepcionada. Sucia pero en proceso de recuperación
4	1043	
4	1044	
5	1053	
5	1054	El relé NO apaga la bomba
6	1063	Bomba con ruido un poco fuerte. Llenado automá. No cierra bien
6	1064	Bomba Ph no enciende
7	1073	Bomba filtración suena mucho.
7	1074	El relé NO apaga la bomba.Chek
8	1083	
8	1084	<b>NO FUNCIONA FILTRO SIN ARENA.</b>
9	1093	Falta de agua.. verdín en paredes. Hay que chequear
9	1094	Falta de agua.. verdín en paredes. Hay que chequear
10	1101	Falta el marco del Skimmer
10	1102	
11	1113	<b>Microcemento levantado junto a skimmer.</b>
11	1114	El relé NO apaga la bomba. También tiene microcemento en mal estado
12	1123	Bomba filtración suena mucho. Bomba Ph no enciende
12	1124	Han puesto bomba. Ahora funciona pero está muy sucia y Llenado automá. No cierra bien
13	1133	Bomba nueva pero parada sin motivo aparente. Ya funciona. Hay que recuperar limpieza
13	1134	Parada sin motivo aparente. Reactivada
14	1143	Parada sin motivo aparente. Reactivada
14	1144	Parada sin motivo aparente. Reactivada pero en mal estado
15	1153	Bomba <b>NO FUNCIONA.</b> Falta marco Skimmer. Problemas con Llenado automático
15	1154	Falta sonda Ph. Parada sin motivo aparente. Reactivada. Problemas con Llenado automático
16	1163	Bomba Ph no enciende. Parada sin motivo aparente y sin agua. Reactivada
16	1164	Parada sin motivo aparente y sin agua. Reactivada
21	1171-A	Ha sido reparada. Ahora funciona pero está muy sucia
21	1171-B	Ha sido reparada. Ahora funciona pero está muy sucia y llenado cortado
22	1181-A	
22	1183-B	
23	1193	
24	1203	
25	1213	
26	1223	Bomba Ph no enciende
27	1233	Bomba Ph no enciende
28	1243	Bomba Ph no enciende
29	1253	Bomba Ph no enciende. Agua en mal estado. Hay que recuperar. Verdín en vaso
30	1263	Bomba Ph no enciende
31	1271	<b>NO RECEPCIONADA</b>
31	1272	<b>NO RECEPCIONADA</b>
32	1281	<b>recepcionadas día 6 pero en muy mal estado</b>
32	1282	<b>recepcionadas día 6 pero en muy mal estado</b>
33	1293	Tiene tubos quitados. <b>NO FUNCIONA.</b> Posiblemente agua irrecuperable
34	1303	<b>Se ha vuelto a recepcionar (día 5) pero en mal estado y la bomba está mal. Aqua en casetón</b>
35	1313	<b>AHORA FUNCIONA pero</b> Posiblemente agua irrecuperable. Trata y funcionando
36	1323	Hay un codo que NO está pegado. <b>Sale agua al realizar los lavados.</b>
37	1333	Esta parada sin motivo aparente. Se ha puesto en marcha. Muy sucia. Clorador no funciona
38	1343	A medio reparar. Tubos cortados. <b>NO FUNCIONA</b>
39	1353-A	Han hecho reparación pero han dejado fuga en acometida de agua. <b>NO FUNCIONA</b>
39	1353-B	OK. Se consiguió poner en marcha y limpiar lo que se pudo el miércoles 12
40	1363-A	OK. Martes 11 operativa y agua recuperable
40	1363-B	<b>NO RECEPCIONADA</b>
41	1373	<b>NO RECEPCIONADA Funcionan pero AGUA NO RECUPERABLE llena de ranas</b>
42	1383	<b>NO RECEPCIONADA</b>
43	1393	SE REQUIRIÓ SU RECEPCIÓN: agua irrecuperable y maquinaria inservible. <b>NO RECEPCIONADA</b>
44	1411	<b>NO RECEPCIONADA</b>
45	1412	<b>NO RECEPCIONADA</b>
46	1423	<b>Recepcionada pero en muy mal estado</b>
47	1433	<b>NO RECEPCIONADA</b>
48	1443	<b>Se entregó día 5 pero LA BOMBA SIGUE MAL. NO RECEPCIONADA</b>
49	1453	Recepcionadas. En funcionamiento
50	1461	Recepcionadas. En funcionamiento
50	1462	Recepcionadas. En funcionamiento
51	1471	<b>NO RECEPCIONADA</b>
51	1472	<b>RECEPCIONADA EL DÍA 5 PERO EN MUY MAL ESTADO</b>
Infantil		SE HA PUESTO EN MARCHA LA SEMANA PASADA. MUY SUCIA
Piscina Infinity		<b>Vigilar lectura Rx. Sondas de nivel incorrectamente configuradas</b>
Principal Hotel		<b>No funciona clorador. Sondas de nivel incorrectamente configuradas</b>