

Piscina	pH	Cl	Comentarios
1013	8.1	0.2	Suena mucho la bomba de filtración
1014	8.7	0.1	
1023	8.6	0.3	Manómetro de presión no funciona.
1024			NO RECEPCIONADA. NO FUNCIONA
1033			NO RECEPCIONADA. VACIA
1034			NO RECEPCIONADA. VACIA
1043	8.0	0.1	
1044	8.6	0	
1053	8.8	0.3	
1054	8.7	0.2	
1063	8.5	0	
1064	8.7	0.6	
1073	8.4	0.2	Se recepciónó muy mal. Ha mejorado mucho pero sigue estando mal
1074	8.6	0.1	Se recepciónó muy mal. Está casi recuperada.
1083	8.7	0	
1084	8.3	0.3	
1093	8.4	0.2	
1094	8.6	0	
1113	7	0.3	
1114	6.9	0.2	
1123	7.1	0.1	
1124			NO RECEPCIONADA. NO FUNCIONA
1133			NO RECEPCIONADA. NO FUNCIONA
1134			NO RECEPCIONADA. NO FUNCIONA
1143			NO RECEPCIONADA. NO FUNCIONA
1144			NO RECEPCIONADA. NO FUNCIONA
1153			NO RECEPCIONADA. NO FUNCIONA
1154			NO RECEPCIONADA. NO FUNCIONA
1163			NO RECEPCIONADA. NO FUNCIONA
1164			NO RECEPCIONADA. NO FUNCIONA
1101			NO RECEPCIONADA. VACIA
1102			NO RECEPCIONADA. VACIA
1271			NO RECEPCIONADA. NO FUNCIONA
1272			NO RECEPCIONADA. NO FUNCIONA
1281			NO RECEPCIONADA. NO FUNCIONA
1282			NO RECEPCIONADA. NO FUNCIONA
1461			NO RECEPCIONADA. NO FUNCIONA
1462			NO RECEPCIONADA. NO FUNCIONA
1471			NO RECEPCIONADA. NO FUNCIONA
1472			NO RECEPCIONADA. NO FUNCIONA
1223	7.3	0.1	Se recepciónó muy mal. Ha mejorado mucho pero sigue estando mal
1233	7.4	0	Se recepciónó muy mal. Ha mejorado mucho pero sigue estando mal
1243	7.4	0.2	Fuga en inyector pH. Reparada.
1253			NO RECEPCIONADA. NO FUNCIONA
1263			NO RECEPCIONADA. NO FUNCIONA
1323	7.5	0.1	Se recepciónó muy mal. Ha mejorado mucho pero sigue estando mal
1313			NO RECEPCIONADA. NO FUNCIONA
1303			NO RECEPCIONADA. NO FUNCIONA
1293			NO RECEPCIONADA. NO FUNCIONA
Principal	8.5	0	SE RECEPCIONA PERO EN MUY MAL ESTADO.