

FASE	PISCINA	PH	CL	COMENTARIO
1-A	1013	8.1	0.0	Clorador estaba desconectado
1-A	1014	8.2	0.0	Clorador estaba desconectado
1-A	1023	8.7	2.2	
1-A	1024	8.1	0.0	Casetón inundado. No puede recepcionarse
1-A	1033	8.3	0.0	Vacía
1-A	1034	8.1	0.0	Vacía
1-A	1043	8.4	1.7	
1-A	1044	8.2	2.8	
1-A	1053	8.0	0.0	
1-A	1054	8.1	1.3	
1-A	1063	8.4	0.0	
1-A	1064	8.2	0.0	
1-A	1073	8.2	0.0	Muy mal estado. No puede recepcionarse
1-A	1074	8.5	0.0	Muy mal estado. No puede recepcionarse
1-A	1083	8.6	0.0	Muy mal estado, pero se intentará recuperar
1-A	1084	8.2	0.0	Muy mal estado, pero se intentará recuperar
1-A	1093	8.3	0.0	
1-A	1094	8.5	0.0	
1-A	1113	8.5	0.0	Muy mal estado, pero se intentará recuperar
1-A	1114	8.3	0.0	Muy mal estado, pero se intentará recuperar
1-A	1123	8.4	0.0	Filtración no funciona. No puede recepcionarse
1-A	1124	8.3	0.0	Filtración no funciona. No puede recepcionarse
1-A	1133	8.7	0.0	No en funcionamiento. Muy mal estado. Con muy poca agua. No puede recepcionarse
1-A	1134	8.1	0.0	No en funcionamiento. Muy mal estado. Con muy poca agua. No puede recepcionarse
1-A	1143	8.1	0.0	No en funcionamiento. Muy mal estado. Con muy poca agua. No puede recepcionarse
1-A	1144	8.6	0.0	No en funcionamiento. Muy mal estado. Con muy poca agua. No puede recepcionarse
1-A	1153	8.3	0.0	No en funcionamiento. Muy mal estado. Con muy poca agua. No puede recepcionarse
1-A	1154	8.1	0.0	No en funcionamiento. Muy mal estado. Con muy poca agua. No puede recepcionarse
1-A	1163	8.7	0.0	No en funcionamiento. Muy mal estado. Con muy poca agua. No puede recepcionarse
1-A	1164	8.6	0.0	No en funcionamiento. Muy mal estado. Con muy poca agua. No puede recepcionarse
4-A	4103	8.3	0.0	Vacía
4-A	4104	8.0	0.0	Vacía