

Piscina	pH	Cl	Comentarios
X1	8.0	0.0	Sin funcionamiento y sin agua. No se recepciona
X2	8.3	0.0	Sin funcionamiento y sin agua. No se recepciona
1271	8.2	0.0	No funciona filtración. No agua. No se recepciona
1272	8.6	0.0	No funciona filtración. No agua. No se recepciona
1281	8.7	0.0	No funciona filtración. No agua. No se recepciona
1282	8.6	0.0	No funciona filtración. No agua. No se recepciona
1461	8.4	0.0	No funciona filtración. No agua. No se recepciona
1462	8.1	0.0	No funciona filtración. No agua. No se recepciona
X3	8.3	0.0	No funciona filtración. No agua. No se recepciona
X4	8.6	0.0	No funciona filtración. No agua. No se recepciona
1223	8.7	0.0	
1233	8.2	0.0	
1243	8.1	0.0	
1253	8.4	0.0	Hay que pasar DENTRO DE LA VILLA para acceder al cuadro eléctrico piscina
1263	8.3	0.0	No funciona guardamotor o bomba. No se puede recepcionar
1323	8.3	0.0	Pérdida de agua por skimmer por mala instalación.SOLUCIONADO.
1313	8.4	0.0	Pérdida de agua por skimmer por mala instalación.SOLUCIONADO. No funciona filtración. No se recepciona
1303	8.6	0.0	Pérdida de agua por skimmer por mala instalación.SOLUCIONADO. CASETÓN INUNDADO. No se recepciona
1293	8.0	0.0	No funciona filtración. No se recepciona.
1093	8.8	1.5	
1094	8.7	1	
1083	8.5	1.4	
1084	8.7	1.6	
1073	8.4	0	Muy mal estado pero se intentará recuperar
1074	8.6	0	Muy mal estado pero se intentará recuperar
1113	8.7	1.1	
1114	8.8	0.6	Casetón con mucho agua