

Piscina	pH	Cl	COMENTARIOS
1013	8.2	0.1	-Suenan mucho la bomba de filtración
1014	8.5	0.1	
1023	8.3	1.2	Manómetro de presión no funciona.
1024			NO RECEPCIONADA. NO FUNCIONA
1033			NO RECEPCIONADA. VACÍA
1034			NO RECEPCIONADA. VACÍA
1043	8.2	1.9	
1044	8.2	1.2	
1053	8.8	1	
1054	8.7	0.6	
1063	8.5	1.4	
1064	8.7	1.3	
1073	8.4	0.6	Batante recuperada
1074	8.6	0.4	Le cuesta recuperar, no parece filtrar bien a pesar de lavados filtro
1083	8.7	0.9	
1084	8.3	1.1	
1093	8.4	0.6	
1094	8.6	0.5	
1113	7	1.6	
1114			INUNDADO CASETÓN. NO FUNCIONA NI SE PUEDE MANTENER
1123			INUNDADO CASETÓN. NO FUNCIONA NI SE PUEDE MANTENER
1124			NO RECEPCIONADA. NO FUNCIONA
1133			NO RECEPCIONADA. NO FUNCIONA
1134			NO RECEPCIONADA. NO FUNCIONA
1143			NO RECEPCIONADA. NO FUNCIONA
1144			NO RECEPCIONADA. NO FUNCIONA
1153			NO RECEPCIONADA. NO FUNCIONA
1154			NO RECEPCIONADA. NO FUNCIONA
1163			NO RECEPCIONADA. NO FUNCIONA
1164			NO RECEPCIONADA. NO FUNCIONA
1101			NO RECEPCIONADA. VACÍA
1102			NO RECEPCIONADA. VACÍA
1271			NO RECEPCIONADA. NO FUNCIONA
1272			NO RECEPCIONADA. NO FUNCIONA
1281			NO RECEPCIONADA. NO FUNCIONA
1282			NO RECEPCIONADA. NO FUNCIONA
1461			NO RECEPCIONADA. NO FUNCIONA
1462			NO RECEPCIONADA. NO FUNCIONA
1471			NO RECEPCIONADA. NO FUNCIONA
1472			NO RECEPCIONADA. NO FUNCIONA
1223	7.3	0.1	- Se recepcionó muy mal. Ha mejorado mucho pero sigue estando mal
1233	7.4	0	- Se recepcionó muy mal. Ha mejorado mucho pero sigue estando mal
1243	7.4	0.2	
1253	8.3	0	Funciona. RECEPCIONADA en muy mal estado
1263			NO RECEPCIONADA. NO FUNCIONA
1323	7.7	0.9	Se recepcionó muy mal. Ha mejorado mucho pero sigue estando mal
1313			NO RECEPCIONADA. NO FUNCIONA
1303			NO RECEPCIONADA. NO FUNCIONA
1293			NO RECEPCIONADA. NO FUNCIONA
Principal	8.5	1.1	Se recepcionó muy mal. Ha mejorado mucho pero sigue mal. Se sospecha de fuga. Se deja preparada para prueba