

台灣中油股份有限公司天然氣事業部北區營業處

表單編號：302E-SR-19-001版本：3.0

天然氣檢驗報告

地址：苗栗縣銅鑼鄉中平村21鄰17-6號TEL：037-226682

樣品名稱： LNG線

發出日期： 2014/7/10

樣品來源： 通霄配氣站

取樣日期： 2014/7/7

北營苗供檢字第 10307-03-01 號 第 1 頁共 1 頁

檢驗項目 檢驗結果

一、成分分析



氮 氣	N ₂			MOLE% 0.11
二氧化碳	CO ₂			N.D.
甲 烷	C ₁			91.40
乙 烷	C ₂			4.84
丙 烷	C ₃			2.57
異 - 丁烷	I - C ₄			0.53
正 - 丁烷	N - C ₄			0.53
異 - 戊烷	I - C ₅			0.02
正 - 戊烷	N - C ₅			N.D.
己 烷	C ₆ ⁺			N.D.

二、比重 (空氣=1.000) 計算值 0.6198

取樣時比重記錄值 0.6207

三、總熱值 (kcal/m³) 計算值 9922


取樣時熱量記錄值 9930


四、水 份 (mg/m³) -----


五、總硫量 (mg/m³) <0.1

- 備註：1. 本化驗報告係就樣品提供，數據訴訟無效，僅供參考使用。
 2. 成份分析：CNS 13275-98；總硫分析：CNS14665-91。
 3. 檢驗結果N.D.時，表示其濃度小於0.01mole%；檢驗結果----時，表示該項未分析。
 4. 比重與熱值係在60°F及14.73psia狀態下，以CNS 14765-92&GPA 2145-03計算而得。

檢驗 覆核 主管







HW