

台灣中油股份有限公司天然氣事業部北區營業處

表單圖號：302E-SR-19-001版本：3.0

天然氣檢驗報告

地址：苗栗縣銅鑼鄉中平村21鄰17-6號TEL：037-226682

樣品名稱：LNG線

發出日期：2015/1/9

樣品來源：通霄配氣站

取樣日期：2015/1/5

北營苗供檢字第

10401-01-01

號

第 1 頁共 1 頁

檢驗項目

一、成分分析

合 規 範

檢驗結果

MOLE%

氮 氣	N ₂		0.09
二氧化碳	CO ₂		N.D.
甲 烷	C ₁		90.96
乙 烷	C ₂		6.47
丙 烷	C ₃		1.79
異-丁烷	I-C ₄		0.32
正-丁烷	N-C ₄		0.33
異-戊烷	I-C ₅		0.03
正-戊烷	N-C ₅		0.01
己 烷	C ₆ ⁺		N.D.

二、比重 (空氣=1.000)

計算值	0.6145
取樣時比重記錄值	0.6148

三、總熱值 (kcal/m³)

計算值	9852
取樣時熱量記錄值	9853

四、水 份 (mg/m³)

五、總硫量 (mg/m³)


備註：1. 本化驗報告係就樣品提供，數據請於無效，僅供參考使用。

2. 成份分析：CNS 13275-98；總硫分析：CNS 14665-91。


3. 檢驗結果N.D.時，表示其濃度小於0.01mole%；檢驗結果-----時，表示該項未分析。

4. 比重與熱值係在60°F及14.73psia狀態下，以CNS 14765-92&GPA 2145-03計算而得。

檢驗



覆核



主管

